

Váš dopis zn.:

Ze dne: 10.10.2024

Č. j.: MUHO 25362/2024/OŽP/Ru

Spis. zn.: MUHO 17663/2024

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Radka Růckerová

Telefon: 466 741 261

E-mail: ruckerova@mestoholice.cz

Datum:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., ZJES a dle § 61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti od ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, které na základě plné moci zastupuje ELRO Czech, s.r.o., IČ 4669754, Ostřetín 288, 53401 Holice (dále jen „žadatel“), ze dne 04.07.2024 a doplněna dne 07.10.2024 č.j. MUHO/24966/2024 pro záměr PA Holice, Koudelka, parc. 3863/1-NN,kNN na pozemcích parc.č. 3747/1, 3747/7, 3747/2, 3865/5, 3865/6, 3864/1 v katastrálním území Holice v Čechách (dále jen „záměr“), dle dokumentace, kterou zpracovala firma ELRO Czech, s.r.o., IČ 4669754, Ostřetín 288, 53401 Holice (autorizovaný projektant Ing. Vladislav Vízner, ČKAIT 0701100); číslo stavby IV-12-2028128; datum 7/2024,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr PA Holice, Koudelka, parc. 3863/1-NN,kNN na pozemcích parc.č. 3747/1, 3747/7, 3747/2, 3865/5, 3865/6, 3864/1 v katastrálním území Holice v Čechách **je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

za těchto podmínek:

- zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění:** k realizaci záměru podle příložené dokumentace nemáme námitek;
- zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění:** k realizaci záměru podle příložené dokumentace nemáme námitek;
- zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:** k realizaci záměru podle příložené dokumentace nemáme připomínek;
- zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu („dále jen ZPF“) v platném znění:** k realizaci záměru podle příložené dokumentace nemáme připomínek;

II.

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění: příslušný správní orgán souhlasí s tím, aby bylo trvalé omezení ve využití pozemků plnících funkci lesa.

Na základě posouzení otázky ovlivnění zájmů chráněných podle zákona o lesích dospěl orgán k závěru, že trvalé omezení ve využití pozemků plnících funkci lesa, které jsou zařazeny v kategorii lesů hospodářských (platné LHO Holice na období 2015-2024) na pozemku parc.č. 3856/6 v katastrálním území Holice v Čechách v rozsahu za účelem realizace elektrické přípojky kNN je možné za těchto podmínek:

- Při realizaci elektrické přípojky kNN nesmí docházet k nadměrnému poškození kořenového systému lesních dřevin.



Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá *povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů*, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Na stávajícím podpěrném bodě č.55 umístěným na pozemkové parcele č. 3747/1 bude vyměněna přípojková skříň A40 za novou SV201/NSD1W-C (R434) upevněné ve výšce 4m nad terénem na tomto podpěrném bodě. Z této rozpojovací skříň se vyvede nové kabelové vedení typu AYKY-J 3x120+70mm², které povede po pozemkové parcele č. 3747/1 (přes vjezd k č.p. 45 bude proveden překop); 3747/4; 3747/2; dále ve středu komunikace parc.č 3865/5; 3865/6 a bude zapojeno v nově ustaveném pilíři typu SS200/NKE1P-C(X135) na pozemkové parcele č. 3864/1. Na pozemku parc.č. 3765/5 v délce 78m; na parc.č. 3747/2 v délce 4m a 3747/1 v délce 5m bude vedení uloženo do chráničky KORUFLEX 110 mm a bude uloženo do výkopové rýhy o hloubce 1,2m pod stávající terén. Na pozemku parc.č. 3747/2 v délce 7m, parc.č. 3747/7 v délce 6m, parc.č. 3747/1 v délce 11m a na pozemku parc.č. 3865/6 v délce 16m bude uloženo do výkopové rýhy o hloubce 0,85m pod stávající terén. Dále bude pilíř X135 uzemněn. Nové uzemnění bude zhotoveno zemnicí páskou FeZn30x4mm, která bude uložena do výkopové rýhy s novým kabelovým vedením na parcelách č. 3865/6 v délce 10m. Celková délka nového kabelového vedení bude 127m.

Žádost o koordinované stanovisko podané 04.07.2024 bylo doloženo podklady potřebnými pro zpracování dotčené žádosti před 1.7.2024. Žádost byla doplněna dne 07.10.2024 č.j. MUHO/24966/2024. Vzhledem ke změně zákonů pro úsek životního prostředí vyplývající ze změny stavebního zákona Městský úřad Holice, odbor životního prostředí posoudil žádost dle nově platné legislativy.

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí dospěl k závěru, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný a lze ho ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů uvedených u jednotlivých dotčených složek životního prostředí:

I.

- a) **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (vyřizuje Radka Růckarová, tel. 466 741 261):** z předložené dokumentace je patrné, že stavba se nenachází v blízkosti vodních toků a z toho vyplývá, že závazné stanovisko dle ust. § 17 vodního zákona není třeba vydávat. Zároveň vodoprávní úřad neshledal důvody k vydání stanoviska dle ust. § 104 vodního zákona;
- b) **zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (vyřizuje Ing. Vlastimil Zrůst, tel. 466 741 260):** netýká se – jedná se o výměnu kabelové vedení NN;
- c) **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, (vyřizuje Ing. Zdeňka Poláková, DiS., tel. 466 741 263):** netýká se – jedná se o výměnu kabelové vedení NN;
- d) **zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu („dále jen ZPF“) v platném znění: (vyřizuje Ing. Zdeňka Poláková, DiS., tel. 466 741 263):** netýká se – jedná se o výměnu kabelové vedení NN

II.

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění (vyřizuje Ing. Vlastimil Zrůst, tel. 466 741 260): Záměr PA Holice, Koudelka, parc. 3863/1-NN,kNN na pozemcích parc.č. 3747/1, 3747/7, 3747/2, 3865/5, 3865/6, 3864/1 v katastrálním území Holice v Čechách dle předložené projektové dokumentace a postup dle platné legislativy je možný.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Zákon o lesích (289/1995 Sb.)

Stanovisko k trvalému omezení ve využití pozemků plnících funkci lesa (§ 13 odst.1)



Městský úřad Holice, odbor životního prostředí shledal, že projednávaný záměr se nedotkne žádné ze složek dotčených zákonem č. 148/2023 Sb., ZJES.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Dle § 10 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., ZJES se jednotné enviromentální stanovisko zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně po dobu 15 dnů, orgánem, který dokument vydal.

(otisk úředního razítka)

Radka Růckerová

referentka odboru životního prostředí

Doručí se

Žadatel:

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
(zplnomocněné zástupce)

ELRO Czech, s.r.o., IČ 4669754, Ostřetín 288, 53401 Holice

Na vědomí

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo ve smyslu § 10 odst. 1 ZJES:

Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice

Úřední deska

Město Holice, Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách